

Дата 12.07.2016 № 01-1413/ВТ

на № _____ от _____

Директору
ООО «Пандора ЛЕД»

Э.Р. Буркову

О предоставлении
информации

Уважаемый Эдуард Рафаилович!

В ответ на Ваше письмо от 15.06.2016 №502-Л сообщаем:

1. Проведенная нашим предприятием замена светильников РКУ 250 на светильники Pandora LED вашего производства повысила уровень освещенности и улучшила качество освещения, что и было, рассчитано специалистами ООО «Пандора ЛЕД» при проведении предварительного обследования объекта.

2. При проведении фактического замера количества потребленной энергии по приборам учета в периоды с 19.11.2015г. по настоящее время определено, что фактическое потребление электроэнергии ниже, чем расчетное. Потребляемая мощность на освещение технологического блока №3 со светильниками РКУ 250 составляла 16,66 кВт. После установки светильников Pandora LED потребляемая мощность на освещение этого блока снизилась до 2,99 кВт.

На основании выше изложенного наше предприятие считает, что данное оборудование приносит реальную экономию потребления электроэнергии. Применение высокоинтеллектуальных светодиодных светильников производства ООО «Пандора ЛЕД» экономически целесообразно.

Зам. директора терминала –
главный инженер



Э.П. Фёдоров

С.А. Прилюдько
8 (81853) 2-24-05

